

NOMINAL LIMITS (%) FOR STANDARD EFFICIENCY (IE1) 50HZ

Pn Kw	NUMERO DI POLI / NUMBERS OF POLES		
	2	4	6
0,18	58,3	58,3	57,3
0,25	61,9	61,9	60,5
0,5	68,6	68,6	66,7
0,75	72,1	72,1	70
1,1	75	75	72,9
1,5	77,2	77,2	75,2
2,2	79,7	79,7	77,7
3	81,5	81,5	79,7
4	83,1	83,1	81,4
5,5	84,7	84,7	83,1
7,5	86	86	84,7
11	87,6	87,6	86,4
15	88,7	88,7	87,7
18,5	89,3	89,3	88,6
22	89,9	89,9	89,2
30	90,7	90,7	90,2

NOMINAL LIMITS (%) FOR STANDARD EFFICIENCY (IE3) 50HZ

Pn Kw	NUMERO DI POLI / NUMBERS OF POLES		
	2	4	6
0,18	71,6	75,7	70
0,25	74	77,4	72,3
0,5	78,4	80,7	76,6
0,75	80,7	82,5	78,9
1,1	82,7	84,1	81
1,5	84,2	85,3	82,5
2,2	85,9	86,7	84,3
3	87,1	87,7	85,6
4	88,1	88,6	86,8
5,5	89,2	89,6	88
7,5	90,1	90,4	89,1
11	91,2	91,4	90,3
15	91,9	92,1	91,2
18,5	92,4	92,6	91,7
22	92,7	93	92,2
30	93,3	93,6	92,9

NOMINAL LIMITS (%) FOR STANDARD EFFICIENCY (IE2) 50HZ

Pn Kw	NUMERO DI POLI / NUMBERS OF POLES		
	2	4	6
0,18	67,4	72,1	66,3
0,25	69,9	74	68,7
0,5	74,8	77,7	73,3
0,75	77,4	79,6	75,9
1,1	79,6	81,4	78,1
1,5	81,3	82,8	79,8
2,2	83,2	84,3	81,8
3	84,6	85,5	83,3
4	85,8	86,6	84,6
5,5	87	87,7	86
7,5	88,1	88,7	87,2
11	89,4	89,8	88,7
15	90,3	90,6	89,7
18,5	90,9	91,2	90,4
22	91,3	91,6	90,9
30	92	92,3	91,7

NOMINAL LIMITS (%) FOR STANDARD EFFICIENCY (IE4) 50HZ

Pn Kw	NUMERO DI POLI / NUMBERS OF POLES		
	2	4	6
0,18	75,9	79,3	74,5
0,25	77,9	80,8	76,4
0,5	81,7	83,6	88,1
0,75	83,6	85,1	82,1
1,1	85,3	86,5	83,8
1,5	86,6	87,5	85,1
2,2	88	88,7	86,6
3	89	89,6	87,8
4	89,9	90,3	88,8
5,5	90,8	91,1	89,8
7,5	91,6	91,9	90,7
11	92,5	92,7	91,7
15	93,1	93,3	92,5
18,5	93,5	93,7	93
22	93,8	94	93,3
30	94,3	94,5	94

RENDIMENTI - PERFORMANCE

